Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам
Красноярской край г. Шарыпово, 1 микрорайон, 104-102 8(39153) 27-9-87 ogpn00@mail.ru

(место составления акта)
Красноярский край г. Шарыпово, 1 м-он, 104-102

08 мая 2019 г.
(дата составления акта)
17 часов 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 14

по адресу/ адресам: Красноярский край, г. Ужур ул. Западная, 6
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Майоров Дмитрия Александровича №14 от «02» апреля 2019 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: **объекта КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Ужурский»**
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

"08" мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч.30 м.

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня 4.30 (четыре часа тридцать) мин.

Акт составлен: **отделом надзорной деятельности и ПР по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки) **директор КГБУ СО «Центр социальной помощи и детям «Ужурский» Зарецкая С.С. 02.04.2019**
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: **главный государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Майоров Дмитрий Александрович**
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

При проведении проверки присутствовали: директор Зарецкая Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлена

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: **общая характеристика пожарной опасности объекта**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Шарыпово, Шарыповскому
и Ужурскому районов
по пожарному надзору Майоров Д.А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор С. С. Зарецкая

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 08 " мая 20 19 г.

Зарецкая
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)2 27-09-19

Приложение к акту проверки №14от 08.05.2019

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

КГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ужурский»» расположен по адресу г. Ужур ул. Западная 6. Здание двухэтажное, коридорного типа, отдельно стоящее. Противопожарные разрывы до ближайших зданий и сооружений соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Стены кирпичные, изнутри оштукатуренные, перекрытия железобетонные оштукатуренные. Под зданием находится подвальное помещение имеющее обособленный выход наружу, в котором расположены узлы управления системами отопления и водоподачи. Подвал очищен от посторонних, горючих и сгораемых материалов, дверные полотна закрыты на замок исключающий доступ в подвальное помещение посторонних лиц. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами, крыша двускатная, кровельное покрытие – шиферные листы по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции крыши обработаны огнезащитным составом, что подтверждено протоколом инструментального контроля №1004 25.10.2018 . Чердачные окна закрыты. Отопление водяное от центральной котельной.

С первого этажа здания имеется четыре эвакуационных выхода:

- один эвакуационный выход ведущий из помещения вестибюля непосредственно наружу (центральный вход);
- второй ведет из помещения столовой через коридор непосредственно наружу;
- третий ведет из помещения прачечной непосредственно наружу и используется для обслуживающего персонала;
- четвертый ведет из всех кабинетов и помещений первого этажа через коридор медицинского блока непосредственно наружу;

Размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов в свету соответствуют действующим требованиям нормативных документов – первый эвакуационный выход (ширина 1,20 м, высота 2,00 м.), остальные высота 2,00 м., ширина 0,80 м.. Все эвакуационные выходы имеют смонтированное и содержащиеся в исправном состоянии освещение с внутренней и уличной стороны. Дверные полотна эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и обеспечены легко открывающимися запорами (шпингалеты). Пути эвакуации не содержат не сертифицированных строительных и отделочных материалов и очищены от посторонних предметов и материалов.

Со второго этажа имеется два эвакуационных выхода:

- первый ведет через вестибюль и лестничную клетку второго типа непосредственно наружу (центральный вход);
- второй ведет из помещения актового зала на лестницу третьего типа;

Размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов в свету соответствует действующим требованиям нормативных документов (ширина 1,20 м, высота 2,00м.). Эвакуационные выходы имеют смонтированное и содержащиеся в исправном состоянии освещение с внутренней и уличной стороны. Дверные полотна эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и обеспечены легко открывающимися запорами (шпингалеты). Пути эвакуации не содержат не сертифицированных строительных и отделочных материалов и очищены от посторонних предметов и материалов. Кроме того, со второго этажа имеется три аварийных выхода, ведущих из групп на лестницы третьего типа. Лестницы третьего типа подвергнуты испытаниям и проверкам с составлением протоколов от 22.05 2014 года.

Система внутреннего противопожарного водоснабжения в здании отсутствует. На расстоянии 185 метров от здания на пересечении улиц Рабочая-Западная имеется исправный пожарный гидрант. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в полном объеме. Огнетушители пронумерованы, заведены паспорта и журнал учета, наличия, проверки состояния первичных средств пожаротушения. Имеются разработанные и утвержденные в установленном порядке поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара и инструкции по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. При устном опросе персонал свои действия в случае возникновения пожара знает, первичными средствами пожаротушения пользоваться умеет. На случай отключения электроэнергии персонал обеспечен ручными электрическими фонарями. В здании смонтирована пожарная сигнализация и система оповещения людей в случае возникновения

пожара (принятая в эксплуатацию согласно акта приемки 24.11.2006 года.). Имеется вывод сигнала о пожаре в пожарную часть 67 ФГКУ «11 ОФПС по Красноярскому краю». На момент проверки АПС и СОУЭ находились в исправном состоянии Заключен контракт с ООО «Импульс» на обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, имеющей лицензию на указанный вид деятельности (контракт от 08.02.2009). Дежурный персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания заводского изготовления, которые расположены в каждой группе. На объекте периодически проводятся учебно-тренировочные эвакуации в дневное и ночное время, что подтверждено актами отработки. Внутренний противопожарный режим на объекте определен и соблюдается согласно приказов директора.

Главный государственный инспектор
г. Шарыпово, Шарыповского
и Ужурского районов
по пожарному надзору _____ Майоров Д.А